

PREGÃO ELETRÔNICO – EDITAL 004/2025

PROCESSO Nº 225/2025

QUESTIONAMENTO N.º 01

Objeto: Compra de concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ para pavimentação asfáltica, conforme descrição constante no anexo I, do Edital.

Comunicamos abaixo, resposta ao questionamento formulado por empresa interessada, conforme segue:

PERGUNTA 1: “Gostaríamos de tirar uma dúvida sobre a massa asfáltica que vocês solicitam no Edital, queremos saber se a massa é para aplicação a frio ou a quente?

Tanto o CBUQ de aplicação a quente quanto o CBUQ de aplicação a frio são feitos através do processo de usinagem a quente, por isso levam o nome de Concreto Betuminoso Usinado a quente. O que difere é que no CBUQ de aplicação a frio é acrescido um aditivo retardador de cura que permite que o CBUQ não endureça em temperatura ambiente. A correta identificação do objeto é imprescindível para a correta participação na licitação e para evitar prejuízos à administração, evitando que o objeto fornecido seja diferente da necessidade da municipalidade.

Destaco que a forma de aplicação do CBUQ (quente ou frio) interfere diretamente nos custos e na possibilidade de participar do pregão, bem como deveria fazer parte do descritivo do objeto”.

RESPOSTA 1: Boa tarde, Concreto Betuminoso Usinado a Quente a ser utilizado quente. Caso fôssemos utilizar CBUQ para aplicação fria, teríamos especificado a necessidade de aditivação com retardador de cura.

Santos, 25 de abril de 2025.

Mariana Camara Adamelk

Departamento de Licitações e Compras – DELIC