

PREGÃO ELETRÔNICO – EDITAL 006/2026

PROCESSO Nº 1376/2025

QUESTIONAMENTO N.º 02

Objeto: Aquisição com fornecimento e instalação de galpão em lona com estrutura metálica, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência, do Edital.

Comunicamos abaixo, resposta ao questionamento formulado por empresa interessada, conforme segue:

PERGUNTA 1: “O objeto contempla exclusivamente o fornecimento e instalação da estrutura metálica com cobertura em lona, ou inclui também execução de fundação em concreto e/ou serviços de alvenaria?”

RESPOSTA 1: “O objeto da contratação compreende o fornecimento e instalação de galpão em estrutura metálica com cobertura em lona, conforme especificações constantes do Termo de Referência”

PERGUNTA 2: “Caso seja necessária execução de base estrutural (sapatas, blocos de fundação, reforço de piso ou similares), tal responsabilidade será da contratada?”

RESPOSTA 2: “A solução técnica necessária à adequada fixação e estabilidade da estrutura integra as obrigações da contratada, devendo ser compatível com as condições do local e atender às normas técnicas vigentes aplicáveis, sob responsabilidade técnica formalizada por ART”.

PERGUNTA 3: “Existe laudo técnico ou informação quanto à capacidade de carga e resistência do pavimento asfáltico existente?”



RESPOSTA 3: “O local de instalação possui piso em asfalto, conforme informado no Termo de Referência. As informações relativas às condições do piso base observam a Matriz de Riscos constante do edital.”

PERGUNTA 4: “Havendo necessidade de perfuração do pavimento para ancoragem da estrutura, a recomposição do asfalto será de responsabilidade da contratada?”

RESPOSTA 4: “Eventuais intervenções necessárias à instalação da estrutura deverão ser executadas pela contratada, competindo-lhe assegurar a integridade, estabilidade e adequada recomposição das áreas afetadas, nos termos das disposições contratuais relativas à responsabilidade civil.”

PERGUNTA 5: “Existe projeto executivo da base de apoio a ser disponibilizado pela contratante ou deverá ser elaborado pela empresa vencedora?”

RESPOSTA 5: “O desenvolvimento técnico da solução estrutural, incluindo definição de base e ancoragem compatíveis com as condições do local, integra as obrigações da contratada, mediante emissão de ART por profissional legalmente habilitado.”

Santos, 02 de março de 2026

Mariana Câmara Adamelk
Unidade de Licitações – DELIC-LICIT



Praça dos expedicionários, 10
Gonzaga • 11.065-922
Santos • São Paulo
pabx: 13 3229.8000

www.prodesan.com.br